

Podmínky připojení na vodovodní řad Pňov-Předhradí:

1. Provozovatelem vodovodu je obec Pňov-Předhradí, před připojením odběrného místa na vodovodní řad musí mít odběratel podepsanou smlouvu o odběru a uhradit poplatek ve výši 10.000 Kč pokud tak již neučinil.
2. V řadu je stálý tlak 6 bar. Z toho důvodu musí být mezi vodoměrem a domovním rozvodem umístěn redukční ventil pro regulaci tlaku.
3. Na přípojce nesmí docházet k mísení s vodou z jiného zdroje. V případě, že budete používat vlastní studnu jako zdroj užitkové vody, musí mít samostatný rozvod, včetně samostatného bojleru. K mísení vody z vodovodního řadu s vodou z jiného zdroje **nesmí** docházet ani ve vodovodní (dřezové, umyvadlové, sprchové, ...) baterii.
4. Pod hrozbou pokuty **nesmí** na přípojce bez souhlasu provozovatele docházet k jakékoliv manipulaci s vodoměrem a uzavíracím kohoutem přípojky. Otřesy, ovlivnění magnetem a jiné pokusy o manipulaci s vodoměrem jsou radiomodulem bezprostředně detekovány a okamžitě hlášeny provozovateli.
5. Samotné odebírání vody může být zahájeno až po kontrole a pořízení fotodokumentace realizovaného připojení technickým pracovníkem provozovatele panem **Romanem Vaškem tel. č. 602 461 642**.
V případě, že nebude přípojka odpovídat výše uvedeným podmínkám, nebude dán souhlas s jejím provozem a odběrnému místu nebude umožněn odběr vody z vodovodního řadu.
6. V průběhu trvání smlouvy o odběru může docházet k průběžným kontrolám aktuálního stavu připojení odběrného místa na vodovodní řad. V případě, že zjištěný aktuální stav připojení nebude odpovídat požadavkům na připojení odběrného místa k vodovodnímu řadu, nebo nebude v souladu s fotodokumentací pořízenou při zahájení odběru vody, může být takové odběrné místo z odběru vody z řadu odpojeno a to až do chvíle, než bude připojení odběrného místa uvedeno opět do souladu s požadavky na připojení na vodovod.

V případě demontáže vodoměru:

7. V případě, že s odběrným místem nebude sepsána smlouva o odběru vody z vodovodního řadu a odběratel nebude chtít výhledově vodu z řadu odebírat, technický pracovník provozovatele vodovodu může u odběrného místa vodoměr s radiostanicí demontovat. V takovém případě bude uzavřen a zaplombován přívodní uzavírací ventil. S uživatelem bude sepsán protokol o zaplombování s uvedením zákazu manipulace s přívodním uzavíracím ventilem a s porušením plomby. Vodoměr bude pro další použití připraven u provozovatele a znovu namontován na základě podpisu smlouvy o odběru vody na dané přípojce.